

RESPUESTA A CONSULTA CONCEJO MUNICIPAL

Solicitante: Sr. Alex Santander Carrasco

Fecha: 14 de Octubre del 2021

Consulta:

- Punto N°3 Solicito mejoramiento de luminarias del sector de la Playa Chica, las cuales se encuentran sin funcionamiento por largo tiempo, lo cual genera condiciones de inseguridad en el sector.

Respuesta:

- Mejoramiento de luminarias, actualmente las luminarias se están cambiando por ampolletas led 35W / 5000 lumenes marca Philips bajo consumo, a medida que se requieren, por falla, o por bajo rendimiento lumínico.

- De acuerdo a, revisión realizada el Lunes 25 de octubre del 2021, por la empresa SECE encargada de la mantención de alumbrado público comunal, informan que sector fue inspeccionado y se encuentran todas las luminarias del circuito de alumbrado público encendidas. Labores que han sido confirmadas y revisadas el día miércoles 03 de Noviembre del año en curso, por el ITO que suscribe el presente informe.

- Ante cualquier consulta de la comunidad o requerimiento de revisión de luminarias o circuitos de alumbrado público apagadas o en mal estado, se pueden comunicar vía whatsapp al móvil +56941984762 del ITO Alumbrado Público Comunal. Enviando fotografía del poste, N° de poste si lo tuviese, sector o calle en la que está ubicada y nombre del vecino que requiere el servicio de mantención, para regresar información y verificar la reposición de las luminarias solicitadas.

Observación:

- Actualmente se encuentran 04 luminarias solares apagadas. Se han revisado y presentan deterioro en sus componentes, dado a su antigüedad de 5 años.

- Se esta evaluación nuevas luminarias solares para la reposición de las que presentan desgaste natural de los componentes. Y que serán reinstaladas entre enero y febrero del 2022.





Es cuanto puedo informar.

Jorge Plaza Huerta
ITO Alumbrado Público Comunal
I. Municipalidad de Casablanca

Casablanca, Noviembre del 2021