




MEMORANDO Nº 263/2022

Para	Concejal Sra. Susana Pinto Alcayaga
CC	Leonel Bustamante González – Secretario Municipal
De	Luz Aros Rojas Directora Operaciones y Servicios Generales
Fecha	23 de junio del 2022
Referencia	Respuesta a solicitud de fecha 05 de mayo del 2022.

En relación a la solicitud del concejal Susana Pinto, lo que puedo informar, que se llevo a cabo una fiscalización para verificar los micro basurales y además se contara con una cuadrilla para realizar la limpieza del sector.


Por el momento hemos gestionado de manera seguida la ida con bateas para que vecinos puedan votar sus voluminosos.




Luz Aros Rojas

Directora Operaciones y Servicios Generales
I. Municipalidad de Casablanca

✓ Planilla ok


07/07/2022



MEMORANDO Nº 272/2022

Para	Concejal Sra. Susana Pinto Alcayaga
CC	Leonel Bustamante González – Secretario Municipal
De	Luz Aros Rojas Directora Operaciones y Servicios Generales
Fecha	01 de julio del 2022
Referencia	Respuesta a solicitud de fecha 05 de mayo del 2022.

En relación a la solicitud de la concejala Susana Pinto Alcayaga, que tiene referencia a:

"Fiscalización de la empresa responsable de la mantención de las luminarias callejeras debido a los continuos apagones realizados en el sector de Juan Verdaguer, Alejandro Galaz, Santa Luisa y Santo Toribio. Vecinos reclaman que a pesar de las denuncias de apagón no hay solución al problema y que la empresa no se hace presente como antes". Se informa lo siguiente:

1.- Según inspección realizada el día 26 de abril del 2022, en el sector mencionado (Calle Juan Verdaguer, Calle Alejandro Galaz, Calle Santa Luisa y Calle Santo Toribio).

- Se constato que la Calle Juan Verdaguer se encontraba con la iluminación vial y peatonal operativa, que la Calle Alejandro Galaz se encontraba con la iluminación vial y peatonal operativa y calle Toribio Larraín se encontraba con la iluminación vial y peatonal operativa.

- Producto del frente de mal tiempo que afecto a la comuna el pasado 26 de abril del 2022, se daño Foto Celda que produjo un corte en el circuito eléctrico. Posteriormente se informo a la empresa de mantención de alumbrado SECE, realizando la reposición por una nueva y quedando el circuito de alumbrado operativo.

2.- Según reclamos de Vecinos de Calle Santa Luisa, ingresada el día 28 de abril del 2022, por corte de alumbrado público en Calle Santa Luisa.

- Se constato que el circuito de alumbrado público de Calle Santa Luisa, se encontraba con la iluminación vial y peatonal apagada.





- Posteriormente se informo a la empresa de mantención de alumbrado SECE, realizando la revisión y reparación de ITM por Humedad, quedando el circuito de alumbrado operativo.

3.- Según aviso de vecinos de Calle Santa Luisa y de la empresa encargada de suministrar Energía EMELCA al Sector. Informan que a las 00:19 hrs del día 29 de abril del 2022, un vehículo menor, colisiono un poste del circuito de alumbrado público y distribución de energía del sector, provocando el corte del suministro en toda la calle Santa Luisa.



- Se constato en terreno lo ocurrido, informado a la empresa de mantención de alumbrado público SECE.





4.- La empresa encargada de suministrar energía Emelca en calle Santa Luisa, procede a cambiar el poste dañado, para reconectar la energía en el sector. El día 29 de abril del 2022.

- La empresa de mantención de alumbrado, procede a revisar el circuito de alumbrado, debido a corte circuito. Constatando que producto de la caída del poste, las conexiones de luminarias viales y peatonales, resultaron dañadas, lo que ocasionaron caída de automáticos del AP del sector.

5.- Según programación de mantención el día 30 de abril del 2022, relacionada a corte circuito del alumbrado público del sector Calle Santa Luisa, la empresa de mantención de alumbrado comienza las labores de revisión de cada luminaria del circuito.

6.- Posterior a la revisión, los días 03 y 04 de Mayo del 2022. Se realizaron las labores de recambio de Conectores, Luminarias apagadas, automáticos, diferencias, contactores y CF del circuito AP.

- 02 Reparaciones de corto circuito, se instalan 2 ITM de 16 Amp.

- 01 Reposición y reparación de ITM Operado (poste colisionado por vehículo menor) en poste N°814081.

- 01 Reconexión de luminaria en poste N°1359

- 01 Reparación de conexión de luminaria en poste N°1361

- 01 Reparación de conexión de luminaria en poste N°1362

- 01 Reparación de conexión de luminaria en poste N°2710

- 01 Reparación de conexión de luminaria en poste N°1363.





Posterior a las reparaciones y a la fecha, el circuito se mantiene operativo y normalizado, no ocasionado corte de alumbrado público en calle Santa Luisa.



Luz Aros Rojas

Directora Operaciones y Servicios Generales
I. Municipalidad de Casablanca